



НАУЧНО-ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«СТРОЙТЕХНОРМ»

220002 г. Минск, ул. Кропоткина, 89 тел./факс (017) 288-61-21 stn@anitex.by, mail@stn.by, www.stn.by

р/с №3012102755019 в Региональной Дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369

УНП 100987457

ОКПО 37372989

От «*03*» *03* 2015 г. № 14-10-22/*ЧОбв* ООО «Интербелтрейд»

На № 13/08 от 13.08.2015г.

220124, г.Минск, а/я 99

О внесении изменений

РУП «Стройтехнорм» рассмотрело Ваше письмо и сообщает.

Пунктом 5.1.6 ТКП 45-4.03-257-2012 «Газопроводы из полиэтиленовых труб. Правила проектирования и монтажа» установлено применение опознавательных знаков, изолированного металлического проводника, сигнально-локализационной ленты, электронных маркеров. Необходимость тех или иных видов обозначения полиэтиленовых газопроводов, а также применения электронных маркеров определяется газоснабжающей организацией и указывается в технических условиях на подключение объектов газораспределительной системы и газопотребления.

Пунктом 6.2.24 ТКП 45-4.01-272-2012 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Правила монтажа» установлено применение маркировочной ленты.

Вместе с тем, доводим до Вашего сведения, что положения пунктов ТНПА, предлагаемых для внесения изменений, не взаимосвязаны с Техническим регламентом Республики Беларусь ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» и их применение носит добровольный характер, а решение об их применении при проектировании конкретного объекта принимает проектная организация совместно с заказчиком. Данное решение должно быть отражено в задании на проектирование.

Таким образом, считаем, что применение защитно-сигнальных локализационных и сигнально-локализационных лент при монтаже наружных газопроводов из полиэтиленовых труб и наружных сетей водоснабжения и канализации из полимерных труб должно определяться заказчиком в задании на проектирование или эксплуатирующей организацией в соответствующих технических условиях на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства.

Считаем не целесообразным в настоящее время внесение изменений в ряд ТНПА в представленных редакциях.

В связи с вышеуказанным, предложения по внесению изменений в ТНПА могут быть рассмотрены в установленном порядке после предоставления заключений эксплуатирующих организаций о целесообразности их применения.

Доводим до Вашего сведения, что согласно письма Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь (№02-1-08/6835 от 3.09.2013г.) при разработке проектно-сметной документации, выполнении строительно-монтажных работ и выборе поставщика строительных материалов и изделий необходимо применять материалы и изделия отечественных производителей, указанные в Справочнике строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, производимых отраслями Республики Беларусь для строительства зданий и сооружений жилищного, гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначений.

Для включения Ваших изделий в Справочник Вам необходимо обращаться в РУП «Белстройцентр».

Первый заместитель директора



Д.А. Ковширко

Гринкевич 334-88-27
28.08.2015 D:\TKC 05\Письма

