

Міністэрства сувязі і інфармацыі
Рэспублікі Беларусь

Рэспубліканскае ўнітарнае
прадпрыемства электрасувязі
«БЕЛТЭЛЕКАМ»
Гомельскі філіял

пр-т Леніна, 1, 246712, г. Гомель
тэл. (0232) 29 65 50, факс (0232) 29 65 55
тэлекс + (681) 110273 TLCOM BY
e-mail: info@gomel.beltelecom.by,
http://www.beltelecom.by
о/р БУ56АКВВ30120209700203100000
у філіяле № 302 ААТ «АБ Беларусбанк»
БЕАКВВВУ21302
УНП 400395983, ОКЛА 37376608

26 ФЕВ 2020 № 09-17/ 846

На № 02/20-2 ад 21.02.2020



Міністэрства сувязі і інфармацыі
Рэспублікі Беларусь

Рэспубліканскае ўнітарнае
прадпрыемства электрасувязі
«БЕЛТЭЛЕКАМ»
Гомельскі філіял

пр-т Леніна, 1, 246712, г. Гомель
тэл. (0232) 29 65 50, факс (0232) 29 65 55
тэлекс + (681) 110273 TLCOM BY
e-mail: info@gomel.beltelecom.by,
http://www.beltelecom.by
о/р БУ56АКВВ30120209700203100000
у філіяле № 302 ААТ «АБ Беларусбанк»
БЕАКВВВУ21302
УНП 400395983, ОКЛО 37376608

Директору ООО
«ИнтербелтрейдЭнерго»
Еруслановой О.В.
220124 г.Минск, а/я 99

О смеси «Поспех»

Уважаемая Ольга Владиславовна!

С интересом изучили Ваше предложение по оптимизации строительства и ремонта заземляющих устройств с применением смеси для нормализации заземления «Поспех». Поскольку сопротивление всех заземляющих устройств, имеющихся в настоящее время в Гомельском филиале РУП «Белтелеком», находится в пределах допустимой нормы, в применении смеси «Поспех» нет необходимости. Но, тем не менее, мы благодарны Вам за предоставленную возможность полезного сотрудничества в перспективе.

Также сообщаю, что ответ на Ваше предыдущее письмо был отправлен 11.12.2019г (№ 04-17/4758).

Директор

С.Е. Демьяничик

09 Грудынов 296690