



ИНТЕРБЕЛТРЕЙД

www.zazemlenie.by

Общество с ограниченной ответственностью

Юридический адрес: Республика Беларусь, 220055, г. Минск,
проезд Масюковщина дом 2, корп. 42, ком. 22

Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220124 г. Минск а/я 99
Р/с3012721890011 в Региональном упр. №7 ОАО «Технобанк», г. Минск код 182
ул. Мельникайте 8, УНН101333870, телефон/факс 205 83 89, e-mail: info@zazemlenie.by

**Порядок сборки заземлителя для столбика локализационного,
предназначенного для подключения сигнально-локализационной ленты.**

Утверждаю: Управляющий Ерусланов В.Л.
1 сентября 2016 года.

- 1) Заземляющий проводник соединяется болтом заземления, расположенного на столбике и зажимается гайкой и контргайкой.



- 2) На нижнюю часть стержня заземления накручивается пика (наконечник разбивающий плотный грунт).



- 3) На верхний конец стержня заземления накручивается муфта, в которую до упора вкручивается головка забивочная.



- 4) После забивки заземлителя в грунт к нему присоединяется зажим, который прижимает к заземлителю заземляющий проводник.



- 5) После завершения сборки заземлителя и соединения его со столбиком он засыпается грунтом



- 6) Необходимо приступить для сдачи объекта к замерам на заземлителе сопротивления растекания тока



- 7) Кроме того, нужно провести с помощью заземлителя столбика замеры сопротивления изоляции проводника сигнально-локализационной ленты подключенной к столбику.



Выполнив все эти действия, строителям можно быть уверенными, что передаваемая для эксплуатации новая трасса инженерных коммуникаций полностью обеспечена протестированными средствами для ее возможного поиска в будущем.